

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
للتواصل : مدير المشاريع 0544714479 ، الإدارة 0566157166 info@ramakcompany.com

Works Inspection Request - WIR — طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	كور اسفلت — طلب تسليم	الرقم التسلسلي : ....
Date	٢٠٢٤/٠٤/٠٤	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: — الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) — المرفقات

■ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع	☐ Inspection Check list قائمة الفحص	☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية
☐ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة	☐ Test Reports (if any) تقارير إختبارات (إن وجدت)	☐ Ohters(state) أخرى

Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء ☐	☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested: — وصف الأعمال المطلوب تسليمها

كور اسفلت طبقة اولي

شارع ٠٢

بلوك ١٠

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: 04/04 /2024 : التاريخ

Part B: By the Consultant: — الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: — ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الإسم	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (If any): — نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

☑	Passed	مقبول
☐	Failed	مرفوض
☐	N/A	لا يوجد


Resident Engineer Final Comments & Decision: — ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

☑ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض

Name: الإسم	Signature التوقيع:	Date: التاريخ

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد



Proficiency Laboratory for building materials
Geotechnical studies -Testing Labs for Soil, Concrete, Asphalt & Construction Materials


الكفاءة
Proficiency Lab

شركة مختبر الكفاءة لمواد البناء
(فحص التربة والأساسات والخرسانة والأسفلت والمواد الانشائية)

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report No.	PRO-240463.3
Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Test Date	4/4/2024
Location	جدة - حى الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Report Date	6/4/2024
Location / Station	STA. 0+000 to STA. 0+262.5	Tested By	Abdullah
Description:	BBC		

ASPHALT CORES

Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. in Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm³)	Gmb (g/cm³)	Gmm (g/cm³)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	STA. 0+010	6.2	951	541	953.1	412.1	2.308	2.619	88.1	
2	STA. 0+035	5.2	754.4	415.6	756.4	340.8	2.214	2.619	84.5	
3	STA. 0+055	6.1	929.9	520	931.5	411.5	2.260	2.619	86.3	
4	STA. 0+095	4.4	643.2	352.1	646.2	294.1	2.187	2.619	83.5	
5	STA. 0+135	6.2	968.1	555.8	971.8	416	2.327	2.619	88.9	
6	STA. 0+160	6.1	1016.4	573.2	1022.5	449.3	2.262	2.619	86.4	
7	STA. 0+190	6.9	1052	584.8	1055.1	470.3	2.237	2.619	85.4	
8	STA. 0+220	5.9	886	506.1	888.3	382.2	2.318	2.619	88.5	
9	STA. 0+250	6.0	904	504.7	908	403.3	2.242	2.619	85.6	
	Average Thick.CM	5.9					Average Comp.		86.4	











Works Inspection Request - WIR — طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	طلب تسليم — كور اسفلت	الرقم التسلسلي : ....
Date	٢٠٢٤/٠٤/٠٤	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: — الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) — المرفقات

- ■ Sketch attached to show the location(s) — كروكي توضيحي للموقع
- ☐ Inspection Check list — قائمة الفحص
- ☐ Surveyor Field Sheet (if any) — سجل إستلام الأعمال المساحية
- ☐ Approved Shop Drawing — الرسومات التنفيذية المعتمدة
- ☐ Test Reports (if any) — تقارير إختبارات (إن وجدت)
- ☐ Ohters(state) — أخرى

Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء	☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested: — وصف الأعمال المطلوب تسليمها

كور اسفلت طبقة اولي

شارع ٠٢

بلوك ١٠

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: 04/04 /2024 التاريخ :

Part B: By the Consultant: — الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: — ملاحظات القائم بالإستلام


Name: الإسم	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any): — نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

- ☑ Passed — مقبول
- ☐ Failed — مرفوض
- ☐ N/A — لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision: — ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

- ☑ Approved — يعتمد
- ☐ Approved with Comments — يعتمد بملاحظات
- ☐ Comply Comments and Resubmit — معالجة الملاحظات و إعادة التقديم
- ☐ Rejected — مرفوض



Name: الإسم	Signature التوقيع:	Date: التاريخ

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement

ان هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

Proficiency Laboratory for building materials
Geotechnical studies -Testing Labs for Soil, Concrete, Asphalt & Construction Materials



شركة مختبر الكفاءة لمواد البناء
(فحص التربة والأساسات والخرسانة والأسفلت والمواد الانشائية)

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report No.	PRO-240463.3
Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Test Date	4/4/2024
Location	جدة - حى الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Report Date	6/4/2024
Location / Station	STA. 0+000 to STA. 0+262.5	Tested By	Abdullah
Description:	BBC		

ASPHALT CORES

Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. in Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm^3)	Gmb (g/cm^3)	Gmm (g/cm^3)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	STA. 0+010	6.2	951	541	953.1	412.1	2.308	2.619	88.1	
2	STA. 0+035	5.2	754.4	415.6	756.4	340.8	2.214	2.619	84.5	
3	STA. 0+055	6.1	929.9	520	931.5	411.5	2.260	2.619	86.3	
4	STA. 0+095	4.4	643.2	352.1	646.2	294.1	2.187	2.619	83.5	
5	STA. 0+135	6.2	968.1	555.8	971.8	416	2.327	2.619	88.9	
6	STA. 0+160	6.1	1016.4	573.2	1022.5	449.3	2.262	2.619	86.4	
7	STA. 0+190	6.9	1052	584.8	1055.1	470.3	2.237	2.619	85.4	
8	STA. 0+220	5.9	886	506.1	888.3	382.2	2.318	2.619	88.5	
9	STA. 0+250	6.0	904	504.7	908	403.3	2.242	2.619	85.6	
	Average Thick.CM	5.9					Average Comp.		86.4	

المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
الادارة العامة للاشراف والتنفيذ

أمانة جدة

المطور/ شركة سانى العامرية

شركة ساني العامرية
SANY Alameriah Co.

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الأبنية للاستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
هندسة . عمارة . تخطيط
Architects . Planners . Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak for Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

P.N:

